



«Сигнал – 5»

Пульт контроля

Руководство по эксплуатации
Паспорт

ТТН.С5.000.000 РЭ и ПС
(Ver 1.0 изм. 27.07.20)

ООО «СКБ Теплотехника»
г. Николаев
2020

СОДЕРЖАНИЕ

I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
1. Назначение изделия	4
2. Функциональные возможности	4
3. Устройство изделия	4
4. Работа изделия	5
5. Управление пультом контроля	7
6. Маркировка, пломбирование и упаковка	11
7. Текущий ремонт	11
7.1. Общие указания	11
7.2. Меры безопасности	11
8. Хранение и транспортирование	11
II. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ	12
1. Общие указания и меры безопасности	12
2. Монтаж	12
2.1. Механический монтаж пульта контроля «СИГНАЛ-5»	12
2.2. Электрический монтаж пульта контроля «СИГНАЛ-5»	12
3. Наладка и испытание	14
3.1. Наладка пульта контроля «СИГНАЛ-5»	14
3.2. Испытания пульта «СИГНАЛ-5»	14
3.3. Сдача	14
III. ПАСПОРТ	15
1. Основные сведения	15
2. Основные технические данные	15
3. Комплектность	16
4. Сроки службы и гарантии производителя	16
5. Свидетельство о приемке и продаже	17
IV. ПРИЛОЖЕНИЕ	17
A «Внешний вид пульта контроля «СИГНАЛ-5»	18
B «Устройство «СИГНАЛ-5»	19
B «Схема внешних соединений «СИГНАЛ-5»	20

I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная инструкция описывает основные свойства и функциональные возможности пульта контроля «СИГНАЛ-5». Инструкция предназначена для специалистов, выполняющих монтаж, пусконаладочные работы и эксплуатацию изделия на объекте.

1. Назначение изделия

1.1 Пульт контроля «СИГНАЛ-5» предназначен для мониторинга состояния объекта путем измерения и индикации показаний датчиков (аналоговых 4-20mA, аварийных дискретных) и управления выходами реле.

1.2 Пульт контроля «СИГНАЛ-5» предусматривает работу в составе АПК «Диспетчер-Ш», либо как самостоятельное устройство.

1.3 В устройство встроены средства охранной сигнализации (опция).

2. Функциональные возможности

2.1. Измерение и индикация состояния аналоговых и дискретных датчиков.

2.2. Управление и индикация состояния релейных выходов.

2.3. Выполнение функций однозонной охранной сигнализации.

2.4. Сигнализация аварийных срабатываний - превышение аналоговым датчиком, установленного порога, изменение состояния дискретного датчика.

2.5. Инициализация канала связи для передачи срочного сообщения об аварии.

2.6. Возможность изменения аварийных порогов и масштабов датчиков, масок срабатывания реле, собственный адрес и пр.

2.7. Автоматическое управление выходами реле, в зависимости от состояния датчиков, либо ручное или дистанционное управление.

2.8. Поддержка интерфейса RS485 и протокола ModBus RTU 9600 б/с.

2.9. Возможность изменения настроек через собственное меню, либо удаленно по протоколу ModBus RTU.

3. Устройство изделия

3.1. Пульт «СИГНАЛ-5» выполнен в пластмассовом корпусе. Лицевая панель пульта показана в Приложении А Рис.1.

3.2. Вид пульта изнутри показан в Приложении Б Рис.1. На верхней крышке корпуса расположена плата управления «TT103». На задней стенке расположена плата коммутации «TT102»

3.3. На плате управления «TT103» расположены:

- жидкокристаллический символьный индикатор 2x16;
- 4 кнопки управления меню – «↓», «X», «↑», «↓»
- 4 светодиодные индикаторы «Реле1», «Реле2», «Реле3», «Реле4»;
- 4 светодиодные индикаторы «Сеть», «Связь», «Авария», «Охрана»;

3.4. На плате коммутации «TT102» расположены следующие элементы:

- клеммная колодка «ДИСКРЕТНЫЕ ДАТЧИКИ»;
- клеммная колодка «АНАЛОГОВЫЕ ДАТЧИКИ»;
- клеммная колодка «СЕТЬ 24В»;
- клеммная колодка «СЕТЬ 12В»;
- клеммная колодка «ЛИНИЯ»;
- клеммная колодка «РЕЛЕ»;
- разъемы.


4.Работа изделия

4.1 Режим «Тест/Сброс»


Питание Пульта контроля «СИГНАЛ-5» происходит от вспомогательного блока бесперебойного питания.

При подаче питания прибор переходит в режим «Тест/Сброс». Длительность режима – 2с. Режим индицируется характерным светозвуковым сигналом.

При запуске «Сигнал-55» (подаче питания) выдается сообщение о названии и версии устройства:



Затем на дисплей выдается информация о тестировании устройства



4.2 Режим «Нормальная работа»

После успешного тестирования оборудования, устройство переходит в основной режим работы, и на дисплее выдается информация о состоянии аналоговых датчиков (изначально).



Нажатием кнопок « \uparrow », « \downarrow » можно также просмотреть состояние дискретных датчиков, а также релейных выходов.

При нормальной работе устройство ведет мониторинг состояния аналоговых и дискретных датчиков. Если значения аналогового датчика выше/ниже заданного порога, либо срабатывает дискретный датчик, то устройство переходит в режим «Авария».

4.3 Режим «Авария»

В режиме «Авария» загорается красным светодиод «Авария». Если при этом в «маске срабатываний» датчик связан с выходом реле, то устройство включает соответствующее реле. Алгоритм аналогичен для всех датчиков. При восстановлении состояния датчика соответствующее реле отключается. При восстановлении всех датчиков устройство переходит в режим «Нормальная работа»

Во время соединения и передачи информации на жидкокристаллическом индикаторе инициируются разные состояния устройства.

Состояния устройства дополнительно дублируются индикаторными светодиодами и звуковыми сигналами. Режимы работы, индикация на светодиодах приведены в Таблице №1 РЭ, а звуковые сигналы в Таблице №2 РЭ.

4.4 Режим «Охранная сигнализация»

На вход устройству подается сигнал «Зона 1» - датчик закрытия двери и (или) разбития окон (защита периметра).

Охранная сигнализация может находиться в одном из следующих состояний:

1. Отключено;
2. Постановка на охрану;
3. Охрана;
4. Снятие с охраны;
5. Тревога.

Рассмотрим эти состояния подробней:

Отключено:

Устойчивое состояние, в котором охранные зоны не контролируются. Возможный выход из этого состояния: сигнал "SEC" (правильный набор пароля в меню) - переход в состояние "Постановка на охрану".

Постановка на охрану:

Неустойчивое состояние, в котором ожидается восстановление охранной зоны. Если при переходе в это состояние "Зона 1" неактивна, то вначале ожидается активизация этой зоны (первоначальное открытие двери). Возможные переходы:

1. Снятие сигнала "SEC" - переход в состояние "Отключено";
2. Восстановление охранной зоны - переход в состояние "Охрана".

Охрана:

Устойчивое состояние, в котором осуществляется контроль охранной зоны. Возможные переходы:

1. Снятие сигнала "SEC" - переход в состояние "Отключено";
2. Нарушение "Зоны 1" - переход в состояние "Снятие с охраны";

Снятие с охраны:

Неустойчивое состояние, в котором ожидается снятие сигнала "SEC". Возможные переходы:

1. Снятие сигнала "SEC" - переход в состояние "Отключено";
2. Истечение заданного времени (Таблица 4) - переход в состояние "Тревога".

Тревога:

Неустойчивое состояние, в котором передается сигнал тревоги (Реле) и осуществляются периодические (Таблица 4) проверки на восстановление контура.

Возможные переходы:

1. Восстановление контура - переход в состояние "Охрана";
2. Снятие сигнала "SEC" - переход в состояние "Отключено".

При подаче питания охранная сигнализация может совершить следующие переходы:

1. Сигнал "SEC" отсутствует - переход в состояние "Отключено";
2. Сигнал "SEC" активен, но «Зона 1» нарушена - переход в состояние "Снятие с охраны";
3. Сигнал "SEC" активен и «Зона 1» в порядке - переход в состояние "Охрана".

Индикация состояний охранной сигнализации приведена в Таблице №1 РЭ

Таблица №1 РЭ

Состояние	Звуковая индикация	Световая индикация
Отключено	Нет	Нет
Постановка на охрану	двойные импульсы	Импульсы
Охрана	Нет	Постоянный
Снятие с охраны	Ускоряющиеся двойные импульсы	Ускоряющиеся импульсы

Тревога	Постоянный	Меандр + Реле
---------	------------	---------------

Звуковая сигнализация режима "Тревога" отключается кнопкой 'Test', реле отключается только через меню (переход в режим «Отключено») или переходом в режим «Охрана»

Таблица №2 РЭ

Индикация	Описание	Прим.
Светодиод «Сеть»		
Нет	Отсутствует питание, прибор отключен	
Зеленый	Устройство функционирует нормально	
Светодиод «Связь»		
Нет	Ожидание сеанса связи	
Желтый	Нет связи, по линии RS485 не было запросов более 20с	
Светодиод «Авария»		
Нет	Устройство функционирует нормально	
Красный	Есть срабатывание датчика	
Светодиоды «Реле»		
Нет	Реле отключено	
Зеленый	Реле включено	

Таблица №3 РЭ

Индикация	Описание	Прим.
Звуковая индикация		
импульс	Нажатие клавиши	

5. Управление пультом контроля

Непосредственное взаимодействие с устройством осуществляется посредством 4 кнопок управления меню «↓», «Х», «↑», «↓» и жидкокристаллического индикатора. С помощью кнопок осуществляется навигация по меню. На жидкокристаллическом индикаторе отображается информация о состоянии устройства.


Подробно способы использования клавиатуры приведены в Таблице №4 РЭ.

Таблица №4 РЭ

Клавиша	Использование	Прим.
---------	---------------	-------

Клавиша	Использование	Прим.
«↓» (ввод)	Для входа в меню - клик по кнопке. После входа в меню курсор устанавливается на позицию редактирования (курсор подчеркивает редактируемый параметр). Последующие клики переводят меню в режим редактирования позиции (курсор подсвечивает знакоместо).	Пароль по умолчанию - 1111
«X» (отмена)	Для выхода из меню – клик по кнопке	
«↑» (вверх)	При навигации по меню – клик по кнопке. Когда курсор подсвечивает знакоместо – кликами смещается вправо позицию редактируемого параметра. Когда курсор подчеркивает позицию – кликами изменяет параметр к большему значению	
«↓» (вниз)	При навигации по меню – клик по кнопке. Когда курсор подсвечивает знакоместо – кликами смещается влево позицию редактируемого параметра. Когда курсор подчеркивает позицию – кликами изменяет параметр к меньшему значению	

Конфигурация и настройка устройства осуществляется с помощью системы меню



	3 .3 .4 Авар. порог мин
	3 .3 .5 Авар. порог мак
	3 .4 Датчик #2
	3 .5 Датчик #3
	3 .6 Датчик #4
4 .Конфиг рел.вых	
	4 .1 Маска РЕЛЕ1
	4 .2 Маска РЕЛЕ2
	4 .3 Маска РЕЛЕ3
	4 .4 Маска РЕЛЕ4
	4 .5 Ручн. управлени
5 . Сброс завод ус	
6 . О программе	

Рассмотрим систему меню более подробно. Навигация по меню и любые изменения производятся согласно Таблице №3 РЭ.

1. Главное меню после запуска устройства индицирует режим «Тест», название и версию прибора. Главное меню включает подменю из следующих подпунктов:

1. Свой адрес

Позволяет измененить Modbus адрес устройства.

2. Конфиг дискр.вх

Позволяет задать настройки дискретных входов

2.1 ВКЛ/ОТКЛ

1/0 - Разрешает/запрещает работу дискретного датчика. Сработка отключенного датчика не приводит к аварии.

Примерный вид:

вкл/откл 8 1 – номер датчика
xxxxxxxx11111111

2.2 NO/NC

1/0 - NO/NC тип дискретного датчика..

Примерный вид:

NO/NC 8 1 – номер датчика
xxxxxxxx11111111

2.3 Задержка

Задержка формирования сигнала «Авария» на срабатывание датчика (сек). Не более 10 сек.

Примерный вид:

Задержка,с [1-10]
01

3. Конфиг аналог.вх

Позволяет задать настройки аналоговых входов

3.1 ВКЛ/ОТКЛ

1/0 - Разрешает/запрещает работу аналогового датчика. Сработка отключенного дат-

чика не приводит к аварии.

Примерный вид:

вкл/откл 4 1 – номер датчика

xxxxxxxx1111

3.2 Задержка

Задержка формирования сигнала «Авария» на срабатывание датчика (сек). Не более 10 сек.

Примерный вид:

Задержка,с [1-10]

01

3.3 Датчик #1

Задаются параметры аналогового датчика

3.3.1 Поз. запятой

Настраивает вид отображения значения датчика. Примерный вид:

Знаков после запятой

=1

Например: 2= 27,25; 1= 27,2; 0= 27;

3.3.2 Значение мин

Определяет минимальное значение физической величины соответствующее значению датчика 4 мА.

Примерный вид:

МИН значение

4 мА=+0000,0

3.3.3 Значение макс

Позволяет установить максимальное значение физической величины соответствующее значению датчика 20 мА.

Примерный вид:

МАКС значение

20 мА=+0010,0

3.3.4 Авар. порог мин

Определяет значение нижнего порога аварии

МИН ТРЕВОГА

= +0001,0

3.3.5 Авар. порог макс

Определяет значение верхнего порога аварии

МАКС ТРЕВОГА

= +0009,0

4. Конфиг рел. вых

4.1 Маска РЕЛЕ1

Примерный вид:

РУxx[Ан][Дискр.] – номер датчика

11xx111111111111

Р – 1/0 – ручное управление реле

У – 1/0 – удаленное управление

Если биты «Р» и «У» = 0, то управление реле происходит автоматически в зависимости от состояния входов и настроек следующих флагов:

[Ан] – 1/0 – флаги управления аналоговых входов

[A4] [A3] [A2] [A1].

Сработка аналогового датчика отмеченного «1» приводит к включению реле;

[Дискр.] – 1/0 – флаги управления дискретных входов [Д8] [Д7] [Д6] [Д5] [Д4] [Д3]

[Д2] [Д1]

Сработка дискретного датчика отмеченного «1» приводит к включению реле;

Если биты «Р» = 1 и «У» = 0, то управление реле происходит вручную оператором;

Если биты «Р» = 0 и «У» = 1, то управление реле происходит удаленно командами с места диспетчера с помощью специализированного ПО «Диспетчер-III».

4.5 Ручн. управление

Позволяет в ручную управлять состоянием реле, вне зависимости от состояния датчиков.

Примерный вид:

ВКЛ/ОТКЛ 4 1– номер датчика
xx01

х – ручное управление недоступно;

1 – реле включено;

0 – реле отключено

5. Сброс завод ус

Сброс настроек на заводские установки

Примерный вид:

Сброс на заводск

удер.[Ввод]

6. «О программе»

Содержит информацию о названии, текущей версии программного обеспечения устройства

6. Маркировка, пломбирование и упаковка

5.1 На обратной стороне задней крышки закреплена бирка с указанием предприятия-изготовителя, заводского номера и даты выпуска изделия.

5.2 Изделие «СИГНАЛ-5» имеет картонную упаковку. Эксплуатационная документация и запчасти находятся внутри упаковки пульта «СИГНАЛА-5».

7. Текущий ремонт**7.1. Общие указания**

7.1.1. Пульт «СИГНАЛ-5» является сложным микропроцессорным радиоэлектронным изделием. Ремонт должен выполняться в условиях ремонтных мастерских / сервис - центрах квалифицированными специалистами.

7.1.2. В условиях эксплуатации рекомендуется проверять только надежность соединений в клеммных колодках.

7.2. Меры безопасности

7.2.1. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПУЛЬТА «СИГНАЛ-5», ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ.

7.2.2. ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПУЛЬТА, ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСТОЧИВАНИЯ.

8. Хранение и транспортирование

8.1.Изделие должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя в закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не более 70% и температуре от 10 до 50°C.

8.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА «СИГНАЛ-5» ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ; ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ.

8.3.Габаритные размеры изделия «СИГНАЛ-5» без упаковки - 135x100x60 мм. Масса брутто - не более 0.5 кг.

П. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ

Данная инструкция описывает основные действия и требования, которые необходимо выполнять обслуживающему персоналу при монтажных и пусконаладочных работах с пультом контроля «СИГНАЛ-5» на объекте.

1. Общие указания и меры безопасности

1.1. Пульт «СИГНАЛ-5» является сложным радиоэлектронным изделием.

1.2. Монтаж, наладка, испытание и дальнейшая эксплуатация изделий должны проводиться техническим персоналом, изучившим данную инструкцию.

1.3. К работам по монтажу, наладке, испытанию и эксплуатации пульта должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000В.

1.4. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПУЛЬТА, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ. ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСТОЧИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

2. Монтаж

2.1. Механический монтаж пульта контроля «СИГНАЛ-5»

Механический монтаж устройства контроля «СИГНАЛ-5» следует выполнять в следующей последовательности:

– Прикрепить DIN-рейку к любой поверхности (например, стена, шкаф и т.д.) любым известным способом (саморезами к пробкам в стене, на двухсторонней липкой ленте и т.п.)

2.2. Электрический монтаж пульта контроля «СИГНАЛ-5»

Электрический монтаж рекомендуется выполнять согласно Рис.1 Приложения Б в приведенной ниже последовательности.

2.2.1. Завести и подключить к клеммной колодке «СЕТЬ 12В» пульта «СИГНАЛ-5» питание +12В, соблюдая полярность.

2.2.2. Завести сигнальные кабели от дискретных датчиков и подключить к клеммной колодке «ДИСКРЕТНЫЕ ДАТЧИКИ» платы «ТТ102» согласно рисунку (при подключении дискретных датчиков с сухими контактами).

2.2.3. Подключить реле (дополнительные устройства) к клеммам «РЕЛЕ» на плате «ТТ102», соблюдая полярность при подключении. Варианты подключения вспомогательных устройств смотри на Рис.1

Варианты подключения дополнительных устройств




Рис.1

а) сигнальное управление дополнительным устройством;


б) подключение дополнительного устройства переменного напряжения 220В;

в) подключение дополнительного устройства постоянного тока с дополнительным БП.

2.2.4. Подключить 1-4 аналоговых датчиков типа «4-20mA» к клеммной колодке «АНАЛОГОВЫЕ ДАТЧИКИ» платы «ТТ102». Измерение тока осуществляется путем измерения падения напряжения на шунте, встроенным в прибор (сопротивление = 100 Ом). Погрешность измерения не более 1%, от всего диапазона измеряемого сигнала.

2.2.5. В «Сигнал-5» встроен источник 24В постоянного тока, (Р не более 3Вт), для питания аналоговых датчиков, не имеющих собственного источника. Варианты подключения аналоговых датчиков смотри на Рис.2

Схемы подключения аналоговых датчиков



б) Подключение датчика с собственным источником питания

Рис.2

2.2.6. Клеммы «А», «В» и «С» клеммной колодки «ЛИНИЯ» пульта «СИГНАЛ-5» и «СИГНАЛ-55» (УСО) или ПК соединить сигнальными проводами, соблюдая фазность подключения

2.2.7. Рекомендуемый тип кабеля указан в Таблице №5 РЭ.

Таблица №5 РЭ

Пункт	Сечение	Изоляция	Тип	Примечание
2.2.1	4x0,22	одинарная	ПВС 2x0,5	питающий
2.2.2	2x0,22	одинарная	КМВВ 2x0,22	сигнальный
2.2.3	2x0,50	двойная	ШВВП 2x0,5	питающий ~220В или ПВС 2x0,5
2.2.4	2x0,22	одинарная	КМВЭВ 2x0,22	экранированный, сигнальный
2.2.6 ^{*1}	4x0,22	одинарная	КМВВ 4x0,22	сигнальный

Примечания:

*1. Если пульты «СИГНАЛ-5» и «СИГНАЛ-55» запитываются от одного источника питания, то используется двухпроводная линия связи. Если от разных, то рекомендуется применять трехпроводную линию связи.

2. Не допускается задействовать в одном кабеле провода для подключения сигнальных цепей и цепей питания ~220V!

3. Наладка и испытание

3.1. Наладка пульта контроля «СИГНАЛ-5»


Наладку и испытание пульта контроля «СИГНАЛ-5» производиться после окончания монтажных работ.

3.2. Испытания пульта «СИГНАЛ-5»

По окончании монтажных и подготовительных работ для сдачи изделия в эксплуатацию необходимо проверить работоспособность изделия в следующем объеме и последовательности:

3.2.1 Проверка в режиме «ТЕСТ»

- Подать питание устройство;
- на 2 сек. должен раздаться звуковой сигнал и высветится на дисплее тестовое окно



3.2.2 Проверка всех задействованных дискретных входов на сработку датчиков с контактом типа NO

Проверить в меню прибора, что все датчики настроены на тип “NO”. Поочередно замкнуть все дискретные датчики. На время замыкания датчика должен загораться светодиод «Авария». После устранения замыкания сигнал «Авария» прекращается.

3.2.3 Проверка всех дискретных входов на сработку датчиков с контактом типа NC

Проверить в меню прибора, что все датчики настроены на тип “NC”. Поочередно произвести сработку всех дискретных датчиков. На время сработки датчика должен загораться светодиод «Авария». После устранения замыкания сигнал «Авария» прекращается.

Примечание: При испытаниях выполняется одна из двух проверок по п.3.2.3 или п.3.2.4 в зависимости от типа установленных на объекте датчиков, или проверка контрольной смесью.

3.2.4 Проверка работы выходов «РЕЛЕ»

При активизации каждого датчика на время сработки должны замкнуться реле силового выхода «РЕЛЕ» (контролируется на слух, или замером сопротивления на выходе омметром ($R=0$ Ом)).

3.2.5 Проверка аналоговых входов

Проверка аналоговых входов производиться с помощью специальных стендов имитирующих входной сигнал 4-20 мА. На объекте производиться масштабирование шкалы прибора путем выбора формата измерения, начальных и конечных точек измерения физического параметра. Для проверки правильности произведенных настроек можно сравнить показания пульта с показаниями стрелочных приборов установленных на объекте.

3.3. Сдача

После проверки устройства контроля «СИГНАЛ-5», изделие сдается в эксплуатацию, при этом оформляется необходимая приемо-сдаточная документация.

Комплект и форма документации определяются договором между организацией, выполняющей монтажные работы («Подрядчиком»), и организаций, эксплуатирующей эту систему («Заказчиком»).

III. ПАСПОРТ

1. Основные сведения

- 1.1. Пульт контроля «СИГНАЛ-5» предназначен для мониторинга состояния объекта путем измерения и индикации показаний датчиков (4-20mA, дискретных) и управления выходами реле
- 1.2. Пульт контроля «СИГНАЛ-5» предусматривает работу в составе АПК «Диспетчер-III», либо как самостоятельное устройство.
- 1.3. В устройство встроены простейшие средства охранной сигнализации (опция)

2. Основные технические данные

Таблица №1 ПС

№ п/п	Параметр	Ед. изм.	Значение
1	Управление устройством		микропроцессорное
Датчики			
1	Кол-во аналоговых входов 4-20mA	шт.	4
2	Точность измерения аналоговых величин, не ниже	%	1
3	Кол-во дискретных входов	шт.	8
4	Зона нечувствительности аналог. датчика (гистерезис)	%	10
Параметры протокола ModBus RTU			
1	Скорость передачи	бит/с	9600
2	Интерфейс		RS485
3	Диапазон присваиваемых устройству адресов		1-99
Питание			
1	Напряжение питания, по постоянному току	В	12±2
2	Потребляемый мощность, не более	Вт	7
Встроенный источник питания датчиков			
1	Напряжение питания, по постоянному току	В	24±2
2	Выходная мощность, не более	Вт	3
Релейные выходы			
1	Кол-во релейных выходов	шт.	4
2	Тип выхода		Релейный NO/NC
3	Напряжение коммутации	В	~220, =12...24
4	Ток коммутации	А	3 (для активной нагрузки)
Охранная сигнализация			
1	Длительность состояния "Снятие с охраны"	с	30
2	Длительность состояния "Тревога", с	с	120
Общие данные			
1	Основные размеры, не более	мм	140x100x65
2	Масса, не более	кг	0,5
3	Исполнение (защита) корпуса		IP10

4	Условия эксплуатации: - температура; - влажность воздуха, не более	°C %	0...+45 95
---	--	---------	---------------

3. Комплектность

Таблица №2 ПС

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Номер	Прим.
«СИГНАЛ-5»	Пульт контроля	1 шт.	См. паспорт	
	Упаковка	1 шт.	-----	
TTN.C5.000.000	Руководство по эксплуатации	1 шт.	-----	

4. Сроки службы и гарантии производителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес потребителя, но не более 24 месяцев с момента выпуска изделия.

4.3. Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение всего гарантийного срока.

4.4. Изготовитель берет на себя обязательства по послегарантийному ремонту изделия в течение 5 лет с момента выпуска изделия.

Потребитель лишается права на гарантинное обслуживание в следующих случаях:

- при наличии на изделии механических повреждений, трещин, следов вскрытия и т.д.;
- при наличии любых изменений и адаптаций с целью усовершенствования или расширения обычной сферы применения изделия в конструкции;
- при наличии следов самостоятельного ремонта;
- в результате несоблюдения условий транспортирования и хранения, а также при наличии повреждений, вызванных несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- при неправильном соединении изделия с другими системами, или неправильном монтаже и установке;
- при использовании изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
- при наличии следов воздействия агрессивных средств, случайном или намеренном попадании инородных предметов, веществ, паров, насекомых во внутренние либо на внешние части изделия;
- гарантия не распространяется на полученные дефекты и повреждения любой системы, в которую изделие было внедрено или совместно с которой использовалось.

4.5. При наличии повреждения вследствие внешних факторов, таких как: стихийные бедствия, пожары, наводнения, молнии, грозы, колебания напряжения и иных причин, находящихся вне контроля производителя. Производитель может вносить изменения в схему и конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.

4.6. Предприятие – изготовитель:

ООО «СКБ Теплотехника»
 54037, г. Николаев,
 пер. И. Франко, 4
 Тел. (0512) 70-19-64
 моб. (067) 551-73-18
 web: www.teploteh.com.ua
 e-mail: skb@teploteh.com.ua

5. Свидетельство о приемке и продаже**Пульт контроля**

наименование изделия

«СИГНАЛ – 5»


обозначение

Изготовлен, принят и упакован в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК:

МП _____
личная подпись

Ф.И.О.


заводской номер
число, месяц, год выпуска

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

A «Внешний вид пульта контроля «СИГНАЛ-5»




Рис. 1

Б «Устройство «СИГНАЛ-5»


Пульт контроля «СИГНАЛ-5»

Рис. 1

В «Схема внешних соединений «СИГНАЛ-5»

Пульт контроля «СИГНАЛ-5»




Рис. 1

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВІЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
 (наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
 (name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» за № УА.П.187.0006-20

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки соответствия «Центр Оценки Соответствия «ФАКТУМ» под № /
 Registered at the Record of conformity assessment body "Compliance Appraisal Center "FACTUM" under №

Термін дії з **03.06.2020 р. до 02.06.2021 р.**

Срок дійства / Term of validity is from

Сертифікат видано **ТОВ "СКБ Теплотехника", 54037, м. Миколаїв, пров. І.Франка, 4,**
 код ЕДРПОУ 32543018

8537

Продукція

Пристрої комплектні низьковольтні: пульти контролю та управління, 17 найменувань, згідно додатку

27.12.31

Продукція/
Production

(кол УКТЗЕД, ДК 016)
 (TIPZED, DK-016)
 (UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам

ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин.

Соотвествует требованиям/
Comply with the requirements

**Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010, IDT);
 ДСТУ EN 61000-6-4:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові
 стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (EN 61000-6-4:2007;
 EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)**

Виробник
Производитель/
Producer

**ТОВ "СКБ Теплотехника", 54037, м. Миколаїв, пров. І.Франка, 4,
 код ЕДРПОУ 32543018**

Місце виробництва
Место производства/
Place of production

ТОВ "СКБ Теплотехника", 54037, м. Миколаїв, пров. І.Франка, 4

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

**Пристрої комплектні низьковольтні: пульти контролю та управління, в
 загальний кількості 1210 од., 17 найменувань, згідно додатку, дата
 виготовлення липень-жовтень 2019 року, накладні № ФР-112 від 20.07.19,
 № ФР-115 від 15.08.19, № ФР-121 від 21.08.19, № ФР-137 від 10.09.19, № ФР-
 148 від 26.09.19, № ФР-156 від 04.10.19, № ФР-164 від 14.10.19, № ФР-169 від
 22.10.19**

Сертифікат видано
Сертификат выдано/
Certificate is issued by

**ООВ "Центр Оцінки Відповідності 'ФАКТУМ', юр. адреса:
 Одеса обл., м. Б.-Дністровський, вул. Сонячна, 13Б, к. 33;
 факт. адреса: м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3, т/ф (048)
 723-00-99.**

На підставі
На основании/On the grounds of

**Протоколу сертифікаційних випробувань № 2020.06.06.03.01 від 03.06.2020,
 виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації
 № 2Н1045 від 26.02.2018**




O.A. Смислов
 (подпись, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family name)

Число сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38 048 723 00 99
 Действие сертификата соответствия можно проверить по тел. +38 048 723 00 99
 Validity of the Certificate of conformity can be checked by calling tel. +38 048 723 00 99

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Призначено для підготовки до здобуття диплома

UA-П-187-0006-20

Пристрої комплектні низьковольтні: пульти контролю та управління

03 червня 2020

- 1) «Сигнал-1ДН» - 250 од.;
 - 2) «Сигнал-2ДН» - 200 од.;
 - 3) «Сигнал-5» - 10 од.;
 - 4) «Сигнал-6Н» - 100 од.;
 - 5) «Сигнал-7» - 100 од.;
 - 6) «Сигнал-72» - 20 од.;
 - 7) «Сигнал-11ДН» - 20 од.;
 - 8) «Сигнал-3ДН» - 50 од.;
 - 9) «Сигнал-3/8Д» - 100 од.;
 - 10) «Сигнал-31/16Д» - 20 од.;
 - 11) «Сигнал-55» - 20 од.;
 - 12) «Сигнал-53Н» - 20 од.;
 - 13) «Сигнал-54» - 80 од.;
 - 14) «УСПС-1(2)» - 10 од.;
 - 15) «Сигнал-56» - 80 од.;
 - 16) «Сигнал-57» - 30 од.;
 - 17) «УПД-1» - 100 од.

ВСЬОГО: 17 найменувань, 1210 од.

Керівник органу з оцінки відповідності

О. А. Смислов